



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА

680014, г. Хабаровск, проезд Гиражный, 10 «А». Телефон: (4212) 37-72-97. Факс: (4212) 37-72-97
Сайт: www.27.mchs.gov.ru, E-mail: zd.kht@mail.ru, единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

г. Хабаровск

(место составления акта)

«09» марта 20 21 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением

№ 9

По адресу/адресам: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая, 95 «А»

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска о проведении плановой выездной проверки объекта защиты от 29 января 2021 года № 9

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объект защиты - здание и территория детского сада, эксплуатируемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34», класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, категория риска «Чрезвычайно высокий риск»

Дата и время проведения проверки:

с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2021 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2021 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2021 г.	Продолжительность	_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ОНПР по Железнодорожному району г. Хабаровска УНПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска

(фамилия, инициалы, полное, дата, время)

«Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна 08.02.2021 в 11 час. 00 мин.
(юридическое лицо уведомлено 02.02.2021) ✓ *Лобарь*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Семенов Петр Владимирович - государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:

- расчеты по оценке пожарного риска на объектах защиты не проводились. В связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность будет обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.
- пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена (п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- отсутствие на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности (часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.	В зданиях не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей), «звуковой оповещатель пожарной тревоги».	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее - ППР), приложение К, Таблица К 1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».	Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» (далее – МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна
2.	В коридорах первого, второго этажа самозакрывающиеся устройства на противопожарных (противодымных) дверях частично находятся в неисправном состоянии (разобран механизм).	п. 29 ППР.	Заведующий МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна

3.	Не составлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты с указанием перечня статей (частей, пунктов) технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для данного объекта защиты (представленная декларация пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям, а именно: в нарушение части 4 статьи 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствуют сведения о выполнении указанного.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – Технический регламент), приказ МЧС России от 16.03.2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности".	Заведующий МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна
4.	В здании на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение.	п. 37 ППР.	Заведующий МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна
5.	Над центральным выходом табло эвакуационного выхода неисправно (не светится).	п. 54 ППР.	Заведующий МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Прилагаемые к акту документы:

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденная Приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261, приложение № 1, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 09.03.2021 № 9/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Железнодорожного района
г. Хабаровска по пожарному надзору



Семенов П.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида № 34» Лобарь Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

«09»

марта

2021

(Handwritten signature)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)